



2652

MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - ESTADO DO PARANÁ

Rua Marechal Deodoro, 1837 – Centro, Siqueira Campos – PR.

CEP: 84940-000 CNPJ: 76.919.083/0001-89

ATA DE SESSÃO DA PROVA DE CONCEITO E APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS –
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL 07/2024

Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 14h00min, reuniram-se os membros da Comissão de Contratação do Município de Siqueira Campos, nomeada pela Portaria nº 49/2025, o representante credenciado pela empresa Fernando Marques de Lima, acompanhado de funcionários técnicos, e a Comissão Avaliadora nomeada pela Portaria nº 87/2024 para realização da prova de conceito e apresentação de amostras conforme previsão editalícia. Feitas as considerações iniciais, os funcionários técnicos da empresa iniciaram a apresentação do sistema de telegestão e demais itens previstos no Termo de Referência. Foram apresentadas amostras dos itens: luminárias led, braço de iluminação, luminária faixa de pedestre e poste para faixa de pedestre. Todas as dúvidas que surgiram foram esclarecidas pelos representantes da empresa Tecnoluz. A Comissão Avaliadora considerou que empresa **atendia totalmente** a todos os requisitos constantes na POC, bem como as amostras dos produtos apresentados, conforme formulários individuais preenchidos pelos membros da Comissão e que integram este documento. Sendo assim, superadas todas as fases previstas no processo, a empresa TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.396.138/0001-14, fica declarada totalmente HABILITADA no processo licitatório em epígrafe. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata que será assinada por todos os presentes, sendo o processo encaminhado à autoridade competente para homologação e atos sucessivos.


Ângela Costa dos Santos
Agente de Contratação


Angélica Oliveira da Silva Rodrigues
Equipe de Apoio



MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - ESTADO DO PARANÁ

Rua Marechal Deodoro, 1837 - Centro, Siqueira Campos - PR.

CEP: 84940-000 CNPJ: 76.919.083/0001-89

2653

Alexandre Bianchi de Souza

Equipe de Apoio

Louise de Melo Sabino

Equipe de Apoio

gov.br

Documento assinado digitalmente

RODRIGO SILVA DE FREITAS

Data: 06/11/2025 16:49:20-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rodrigo Silva de Freitas

Comissão de Avaliação

gov.br

Documento assinado digitalmente

FERNANDO MARQUES DE LIMA

Data: 06/11/2025 16:26:06-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Fernando Marques de Lima Servidor

Representante Credenciado

Leoni Henrique Borges da Silva

Comissão de Avaliação

Evandro Carlos de Godoi

Comissão de Avaliação

Paulo Henrique Gomes Garcia

Comissão de Avaliação



MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - ESTADO DO PARANÁ

Rua Marechal Deodoro, 1837 - Centro, Siqueira Campos - PR.

CEP: 84940-000 CNPJ: 76.919.083/0001-89

2654

PROVA DE CONCEITO E APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS - CONCORRÊNCIA PRESENCIAL 07/2024

Data: 06/11/2025

Hora: 14h00min

Local: Prefeitura Municipal (Gabinete do Prefeito)

Comissão Avaliadora nomeada pela Portaria nº 87/2024

Descrição Avaliada:	Não Atende (0%)	Atende Parcialmente (30%)	Atende Totalmente (100%)
Acesso à plataforma Cloud de Gestão de Iluminação com Telegestão para 02 usuários da prefeitura			X
Relatório de manutenções realizadas por período			X
Relatório de atendimentos realizados por período			X
Relatório de materiais aplicados por período			X
Layout e visualização de pontos com telegestão no mapa			X
Comunicação individual com os pontos telegestionados			X
Controle individual dos pontos de iluminação (acende-apaga)			X
Consulta de carga do ponto			X
Recebimento de alertas individualmente dos pontos			X
Criação automática de chamado advindo da telegestão pelo software de gestão da iluminação pública			X
Emissão de relatório de status dos pontos (contendo no mínimo erros, falha de sinal, aceso, apagado)			X



MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - ESTADO DO PARANÁ

Rua Marechal Deodoro, 1837 – Centro, Siqueira Campos – PR.

CEP: 84940-000 CNPJ: 76.919.083/0001-89

2655

Emissão de orçamento de obras utilizando o software de gestão com a planilha de referência da proposta do certame			X
Erros e falhas de sinal <10%			X
LUMINÁRIAS LED			
Selo INMETRO para luminárias de 50W, 100W e 150W			X
Selo PROCEL			X
Especificações mínimas (Termo de Referência) Garantia de 05 (cinco) anos, atender à NBR 15129-ABNT e outras normas vigentes, atestadas por certificações e laudos, de testes por laboratórios acreditados pelo INMETRO, possuir eficiência mínima de 170 lm/w.			X
MÓDULO TELEGESTÃO			
Controle liga/desliga			X
Dimerização 0-100%			X
Cadastro Georreferenciado da IP			X
CADASTRO			
Layout e visualização de pontos cadastrados no mapa			X
BRAÇO DE ILUMINAÇÃO			
Especificações mínimas (Termo de Referência) Braço curvo em aço galvanizado a fogo, com sapata de 2000mm ou de 3000mm;			X
LUMINÁRIA FAIXA DE PEDESTRE			
Especificações mínimas (Termo de Referência) Fluxo luminoso efetivo de 13.500 lm, placa com aviso para travessia de pedestre com iluminação interna em LED e módulo inferior em LED para iluminação da faixa.			X
POSTE DE ILUMINAÇÃO PARA FAIXA DE			

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - ESTADO DO PARANÁ

Rua Marechal Deodoro, 1837 - Centro, Siqueira Campos - PR.

CEP: 84940-000 CNPJ: 76.919.083/0001-89

2656

PEDESTRE

Especificações mínimas (Termo de Referência)

Postes metálicos telecônicos com altura útil de 08 metros, suporte horizontal com avanço de 3,5 metros para instalação da placa iluminada, atender às NBRs 14744, 6123, 6323.

X

PARECER:

☒ FAVORÁVEL

☐ DESFAVORÁVEL

Leoni Henrique Borges da Silva:



MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - ESTADO DO PARANÁ

Rua Marechal Deodoro, 1837 – Centro, Siqueira Campos – PR.

CEP: 84940-000 CNPJ: 76.919.083/0001-89

2657

PROVA DE CONCEITO E APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS – CONCORRÊNCIA PRESENCIAL 07/2024

Data: 06/11/2025

Hora: 14h00min

Local: Prefeitura Municipal (Gabinete do Prefeito)

Comissão Avaliadora nomeada pela Portaria nº 87/2024

Descrição Avaliada:	Não Atende (0%)	Atende Parcialmente (30%)	Atende Totalmente (100%)
Acesso à plataforma Cloud de Gestão de Iluminação com Telegestão para 02 usuários da prefeitura			X
Relatório de manutenções realizadas por período			X
Relatório de atendimentos realizados por período			X
Relatório de materiais aplicados por período			X
Layout e visualização de pontos com telegestão no mapa			X
Comunicação individual com os pontos telegestionados			X
Controle individual dos pontos de iluminação (acende-apaga)			X
Consulta de carga do ponto			X
Recebimento de alertas individualmente dos pontos			X
Criação automática de chamado advindo da telegestão pelo software de gestão da iluminação pública			X
Emissão de relatório de status dos pontos (contendo no mínimo erros, falha de sinal, aceso, apagado)			X



MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - ESTADO DO PARANÁ

Rua Marechal Deodoro, 1837 - Centro, Siqueira Campos - PR.

CEP: 84940-000 CNPJ: 76.919.083/0001-89

2658

Emissão de orçamento de obras utilizando o software de gestão com a planilha de referência da proposta do certame			X
Erros e falhas de sinal <10%			X
LUMINÁRIAS LED			
Selo INMETRO para luminárias de 50W, 100W e 150W			X
Selo PROCEL			X
Especificações mínimas (Termo de Referência) Garantia de 05 (cinco) anos, atender à NBR 15129-ABNT e outras normas vigentes, atestadas por certificações e laudos de testes por laboratórios acreditados pelo INMETRO, possuir eficiência mínima de 170 lm/w.			X
MÓDULO TELEGESTÃO			
Controle liga/desliga			X
Dimerização 0-100%			X
Cadastro Georreferenciado da IP			X
CADASTRO			
Layout e visualização de pontos cadastrados no mapa			X
BRAÇO DE ILUMINAÇÃO			
Especificações mínimas (Termo de Referência) Braço curvo em aço galvanizado a fogo, com sapata de 2000mm ou de 3000mm;			X
LUMINÁRIA FAIXA DE PEDESTRE			
Especificações mínimas (Termo de Referência) Fluxo luminoso efetivo de 13.500 lm, placa com aviso para travessia de pedestre com iluminação interna em LED e módulo inferior em LED para iluminação da faixa.			X
POSTE DE ILUMINAÇÃO PARA FAIXA DE			



MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - ESTADO DO PARANÁ

Rua Marechal Deodoro, 1837 - Centro, Siqueira Campos - PR.

CEP: 84940-000 CNPJ: 76.919.083/0001-89

2659

PEDESTRE

Especificações mínimas (Termo de Referência)

Postes metálicos telecônicos com altura útil de 08 metros, suporte horizontal com avanço de 3,5 metros para instalação da placa iluminada, atender às NBRs 14744, 6123, 6323.

X

PARECER:

☒ FAVORÁVEL

☐ DESFAVORÁVEL

Paulo Henrique Gomes Garcia:



MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - ESTADO DO PARANÁ

Rua Marechal Deodoro, 1837 – Centro, Siqueira Campos – PR.

CEP: 84940-000 CNPJ: 76.919.083/0001-89

2660

PROVA DE CONCEITO E APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS – CONCORRÊNCIA

PRESENCIAL 07/2024

Data: 06/11/2025

Hora: 14h00min

Local: Prefeitura Municipal (Gabinete do Prefeito)

Comissão Avaliadora nomeada pela Portaria nº 87/2024

Descrição Avaliada:	Não Atende (0%)	Atende Parcialmente (30%)	Atende Totalmente (100%)
Acesso à plataforma Cloud de Gestão de Iluminação com Telegestão para 02 usuários da prefeitura			X
Relatório de manutenções realizadas por período			X
Relatório de atendimentos realizados por período			X
Relatório de materiais aplicados por período			X
Layout e visualização de pontos com telegestão no mapa			X
Comunicação individual com os pontos telegestionados			X
Controle individual dos pontos de iluminação (acende-apaga)			X
Consulta de carga do ponto			X
Recebimento de alertas individualmente dos pontos			X
Criação automática de chamado advindo da telegestão pelo software de gestão da iluminação pública			X
Emissão de relatório de status dos pontos (contendo no mínimo erros, falha de sinal, aceso, apagado)			X



MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - ESTADO DO PARANÁ

Rua Marechal Deodoro, 1837 – Centro, Siqueira Campos – PR.

CEP: 84940-000 CNPJ: 76.919.083/0001-89

2661

Emissão de orçamento de obras utilizando o software de gestão com a planilha de referência da proposta do certame			X
Erros e falhas de sinal <10%			X
LUMINÁRIAS LED			X
Selo INMETRO para luminárias de 50W, 100W e 150W			X
Selo PROCEL			X
Especificações mínimas (Termo de Referência) Garantia de 05 (cinco) anos, atender à NBR 15129-ABNT e outras normas vigentes, atestadas por certificações e laudos de testes por laboratórios acreditados pelo INMETRO, possuir eficiência mínima de 170 lm/w.			X
MÓDULO TELEGESTÃO			
Controle liga/desliga			X
Dimerização 0-100%			X
Cadastro Georreferenciado da IP			X
CADASTRO			
Layout e visualização de pontos cadastrados no mapa			X
BRAÇO DE ILUMINAÇÃO			
Especificações mínimas (Termo de Referência) Braço curvo em aço galvanizado a fogo, com sapata de 2000mm ou de 3000mm;			X
LUMINÁRIA FAIXA DE PEDESTRE			
Especificações mínimas (Termo de Referência) Fluxo luminoso efetivo de 13.500 lm, placa com aviso para travessia de pedestre com iluminação interna em LED e módulo inferior em LED para iluminação da faixa.			X
POSTE DE ILUMINAÇÃO PARA FAIXA DE			



MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - ESTADO DO PARANÁ

Rua Marechal Deodoro, 1837 - Centro, Siqueira Campos - PR.

CEP: 84940-000 CNPJ: 76.919.083/0001-89

2862

PEDESTRE

Especificações mínimas (Termo de Referência)

Postes metálicos telecônicos com altura útil de 08 metros, suporte horizontal com avanço de 3,5 metros para instalação da placa iluminada, atender às NBRs 14744, 6123, 6323.

X

PARECER:

☒ FAVORÁVEL

☐ DESFAVORÁVEL

Rodrigo Silva de Freitas:



MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - ESTADO DO PARANÁ

Rua Marechal Deodoro, 1837 – Centro, Siqueira Campos – PR.

CEP: 84940-000 CNPJ: 76.919.083/0001-89

2663

PROVA DE CONCEITO E APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS – CONCORRÊNCIA PRESENCIAL 07/2024

Data: 06/11/2025

Hora: 14h00min

Local: Prefeitura Municipal (Gabinete do Prefeito)

Comissão Avaliadora nomeada pela Portaria nº 87/2024

Descrição Avaliada:	Não Atende (0%)	Atende Parcialmente (30%)	Atende Totalmente (100%)
Acesso à plataforma Cloud de Gestão de Iluminação com Telegestão para 02 usuários da prefeitura			X
Relatório de manutenções realizadas por período			X
Relatório de atendimentos realizados por período			X
Relatório de materiais aplicados por período			X
Layout e visualização de pontos com telegestão no mapa			X
Comunicação individual com os pontos telegestionados			X
Controle individual dos pontos de iluminação (acende-apaga)			X
Consulta de carga do ponto			X
Recebimento de alertas individualmente dos pontos			X
Criação automática de chamado advindo da telegestão pelo software de gestão da iluminação pública			X
Emissão de relatório de status dos pontos (contendo no mínimo erros, falha de sinal, aceso, apagado)			X



MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - ESTADO DO PARANÁ

Rua Marechal Deodoro, 1837 – Centro, Siqueira Campos – PR.

CEP: 84940-000 CNPJ: 76.919.083/0001-89

2664

Emissão de orçamento de obras utilizando o software de gestão com a planilha de referência da proposta do certame			X
Erros e falhas de sinal <10%			X
LUMINÁRIAS LED			
Selo INMETRO para luminárias de 50W, 100W e 150W			X
Selo PROCEL			X
Especificações mínimas (Termo de Referência) Garantia de 05 (cinco) anos, atender à NBR 15129-ABNT e outras normas vigentes, atestadas por certificações e laudos de testes por laboratórios acreditados pelo INMETRO, possuir eficiência mínima de 170 lm/w.			X
MÓDULO TELEGESTÃO			
Controle liga/desliga			X
Dimerização 0-100%			X
Cadastro Georreferenciado da IP			X
CADASTRO			
Layout e visualização de pontos cadastrados no mapa			X
BRAÇO DE ILUMINAÇÃO			
Especificações mínimas (Termo de Referência) Braço curvo em aço galvanizado a fogo, com sapata de 2000mm ou de 3000mm;			X
LUMINÁRIA FAIXA DE PEDESTRE			
Especificações mínimas (Termo de Referência) Fluxo luminoso efetivo de 13.500 lm, placa com aviso para travessia de pedestre com iluminação interna em LED e módulo inferior em LED para iluminação da faixa.			X
POSTE DE ILUMINAÇÃO PARA FAIXA DE			



MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - ESTADO DO PARANÁ

Rua Marechal Deodoro, 1837 - Centro, Siqueira Campos - PR.

CEP: 84940-000 CNPJ: 76.919.083/0001-89

2665

PEDESTRE

Especificações mínimas (Termo de Referência)

Postes metálicos telecônicos com altura útil de 08 metros, suporte horizontal com avanço de 3,5 metros para instalação da placa iluminada, atender às NBRs 14744, 6123, 6323.

X

PARECER:

(X) FAVORÁVEL

() DESFAVORÁVEL

Evandro Carlos de Godói: