



VEM DO PADRÃO COPEL

01 Elétrico
ESC.: 1/75

LEGENDA

- ☐▶ Tomada alta a 2,20m do piso
- ☐▶ Tomada média a 1,20m do piso (2 módulos)
- ☐▶ Tomada baixa a 30cm do piso (2 módulos)
- Interruptor simples a 1,20m do piso (1 módulo)
- Interruptor duplo a 1,20m do piso
- Interruptor triplo a 1,20m do piso (3 módulos)
- Luminária sobrepor - teto 2x20w
- ▬ LUMINÁRIA TUBULAR
- ▬ Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
- ▬ Quadro de distribuição para telefone

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
SIQUEIRA CAMPOS - PR



ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

* QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO ARQUITETÔNICO, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, IMPLICA NO CANCELAMENTO DA RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA).
 * NA OCORRÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE TODO E QUALQUER SERVIÇO, DEVERÁ SER CONSULTADO O RESPONSÁVEL TÉCNICO, ANTES DA EXECUÇÃO.
 * O PROFISSIONAL HABILITADO, RESERVA OS DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO, AO ARTIGO 184 DO CÓDIGO PENAL E LEI Nº 5.988 DO CÓDIGO CIVIL.
 * A CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E A COMPRA DOS MATERIAIS NÃO É RESPONSABILIDADE DO ARQUITETO.
 * REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA, INICIALMENTE O LOCAL DE ATERRO DEVE SER COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 CM DE TERRA PURA, PARA QUE FUTURAMENTE NÃO OCORRAM TRINCAS E SOLAPAMENTO DO PISO.
 * APLICAR 2 DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE SOBRE A VIGA BALDRAME, ENVOLVENDO A PARTE SUPERIOR, E TAMBÉM 30 CM NAS LATERAIS, POR TODA A SUA EXTENSÃO.

CARIMBO: _____ ASSINATURA: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO
KELLY SILVA DO CARMO
ASSESSORA DE PLANEJAMENTO
CAU A163454-2/PR

TÍTULO: PROJETO ELETRICO	MATRÍCULA: 00.000
------------------------------------	----------------------

TIPO DE OBRA: REFORMA VESTIARIO DO ESTÁDIO MOISÉS LUPION	DESENHO: PHAMELA BARBOSA A.
---	--------------------------------

REFERÊNCIA: PROJETO ELETRICO	DATA: OUTUBRO 2020
---------------------------------	-----------------------

LOCAL DA OBRA: RUA RIO GRANDE DO NORTE, CENTRO	ESCALA(S): INDICADAS
---	-------------------------

CIDADE/ESTADO DA OBRA: SIQUEIRA CAMPOS / PR	FOLHA: 03/05
--	-----------------